

FG-regler for automatiske brannalarmanlegg. Sertifisering av personell – FG 750.

**Vedlegg til søknad om praksis innen LANDBRUK/VEKSTHUS – praksiskrav etter FG-750 pkt. 2.4.**

*Brannalarm generelt og brannalarm i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen er dekket av standarden NS 3960. Personellsertifiseringen for brannalarm i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen forutsetter formell kompetanse innen brannalarmanlegg og tilleggskompetanse for brannalarm i landbruk/ veksthus. Sertifiseringen bygger på FG-750 Automatiske brannalarm anlegg, og kan ikke gis separat.*

*For å oppnå sertifisering innen landbruk/veksthus må personen dokumentere relevant jobbing med prosjektering, installasjon, tekniker eller kontroll.*

*Kravene er som følger:*

- Prosjektering;**      **Minimum 150 timer i løpet av de siste 12 måneder, hvor minimum 50 % av timene er innen landbruk/ veksthus**
- Installatør;**      **Minimum 250 timer med praksis i løpet av de siste 12 måneder, hvor minimum 50 % av timene er innen landbruk / veksthus**
- Tekniker;**      **Minimum 250 timer med relevant praksis i løpet av de siste 12 måneder, hvor minimum 50 % av timene er innen landbruk/veksthus.**
- Kontroll;**      **Minimum 50 timer med kontroll av prosjektering og installasjon siste 12 måneder, hvor minimum 50 % av timene er innen landbruk/ veksthus.**

*Referanseprosjektene kan inneholde og dekke flere godkjeningsområder. Er et prosjekt svært omfattende over tid kan man søke sertifiseringsorganet om et redusert antall innmeldte prosjekter.*

Fyll ut og vedlegg søknad om sertifisering: NAVN: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Prosjektnavn	Type anlegg/bygg	Min rolle Prosjektering (P) Installatør (I) Tekniker (T) Kontroll (K)	Antall kvm.	Ferdigstilt mnd. / år	Underskrift av leder i bedriften	Antall timer