


# CINCO INDICIOS DE QUE EL FLUJO DE AIRE DE SU CONGELADOR ES DEFICIENTE

Si está experimentando alguno de los siguientes problemas, es probable que su empresa pueda beneficiarse de los servicios de optimización del acondicionamiento de Intralox.



- El producto no está congelado o refrigerado a la temperatura correcta al sacarlo del congelador



- Los ventiladores, las bobinas y los compresores presentan una acumulación excesiva de escarcha



- Las temperaturas del producto no son uniformes tras el acondicionamiento



- Detecta flujos de aire de distinta intensidad al moverse alrededor de la espiral o el congelador



- Detecta fugas de aire alrededor de la entrada y la salida, es decir, sale aire frío del congelador o entra aire caliente

Para obtener más información sobre la optimización de sus aplicaciones de acondicionamiento, [haga clic aquí.](#)